

図書館等複合施設整備事業 市民説明会（質問回答の公表）

開催日時①	令和6年4月5日（金）19時00分～20時30分頃
会場	交流ひろばすさき（須崎公民館）大会議室
市民の方の参加人数	19名

番号	質問内容	回答内容	回答者
1	図書館、エントランス、キッズパークの各エリアに間仕切りはないのですか？ 音の問題はないのですか？	間仕切り等は設けていません。 静かな図書館ではなく、多少音がある図書館をイメージしています。 とは言え、音のコントロールは必要で、音のある利用が想定される場所（キッズスペース等）とは距離をとり、音のゾーニングを図っています。また、静かに本が読めるよう静寂読書室を設けます。	事業者
2	図書館の蔵書数は？	開架6万冊、閉架3万冊を計画しています。	発注者
3	津波対策・避難経路は、どう考えていますか？	建物としてはL1クラス（比較的発生確率が高い規模が小さい津波）に対応できるよう1階床高を周辺道路から+50cmに設定しています。 城山に向かって避難できるよう、城山側に避難口を設けます。	事業者
		避難場所までの道中に、民家・ブロック塀が多くあり、避難経路を確保するために対策が必要だと認識しています。 今年度、ブロック塀の改修・撤去に対し、市から40万円の助成金を準備しています。周辺の方々へ助成金を活用した改修のお願いを働きかけることも検討しています。	発注者
4	トイレはどこにありますか？	建物内に3箇所設けます。 外部からの利用を考慮したトイレを設けます。	事業者
5	津波を考慮し、図書館を2Fにした方が良いのではないのですか？	図書館を利用する際は、2階より1階の方が利用しやすいと思います。 地震が発生した際は、利用者は1階の方が避難がしやすいことを考慮しています。	事業者
6	市民体育館が使用できなくなるので困っている。多目的ホールでスポーツができるようになりますか？ 卓球、スカッシュバレーなど	市民体育館で活動している皆様には、市内の小学校、中学校の体育館での活動をお願いすることになると考えています。	発注者
		健康増進レベルの運動はできる設えにしたいと考えています。 競技レベルのスポーツはできません。	事業者

7	駐車場台数は何台ですか？	100台以上確保します。	発注者
8	施設の利用者が増えれば、周辺道路を通行する車も増える。敷地周辺の道路整備も事業に含まれていますか？	周辺の道路整備は本事業に含まれておりません。	発注者
		敷地周辺はフェンス等の工作物は設けないため、以前よりは通行しやすくなると思います。	事業者
9	事業契約が約30億円との事ですが、金額的な余裕はありますか？ 追加費用が発生しないように考えて欲しいです。	事業費に余裕は見えておりません。 物価上昇に起因する金額の増額等によって、追加費用が発生する可能性はあります。 市としても特別な事情がない限り追加費用が発生しないよう、事業者と協議を進めています。	発注者
10	室内(キッズルーム)で子供たちが遊べる施設を楽しみにしています。 一方で、読み聞かせのスペースはどのような仕様ですか？静かな空間を希望します。	間仕切り等がないオープンな設えになっております。 遮音カーテン等で区切ることも検討できます。	事業者
11	ラジオ体操を寺尾公園で実施しています。新しい広場でもラジオ体操をする予定です。子供たちの遊具、水飲み場はありますか？	ブランコやジャングルジムのような遊具はありませんが、子供たちが考えて遊べるようにしたいと思っています。 例えば小さい丘を作り、子供たちがすべり台として遊ぶようなイメージです。 水飲み場を利用できるよう検討します。	事業者
12	大きな広場は多目的に利用できますか？	多目的に利用いただけます。 イベントを開催してもらえような広場にしたいと考えています。	事業者
13	駐車場の出入り口は複数ありますか？ 広場の方からは植栽の間を通り抜けて出入りするのですか？	駐車場の出入り口は北側1箇所のみです。 敷地隣接の道が狭いため、できるだけ北側の道路を利用いただけるように出入口を1箇所に限定してます。	事業者
14	現在の寺尾公園周辺は暗い。照明は設置しますか？	外灯を設ける予定です。	事業者
15	広場で色々なスポーツはできますか？ 敷地はフラットですか？	広さとしては、ボール遊びやバドミントンができる広さです。 広場に多少起伏を作り、子供たちが遊び方を生み出してくれることを期待しています。	事業者
16	図書館計画地の南西の道は狭く見通しも悪い。道が広がったりしませんか。	道路の拡幅は事業に含まれておりませんが、広場や駐車場に面した道路になるため、見通しは良くなります。	事業者

開催日時②	令和6年4月6日（土）9時30分～10時30分頃
会場	交流ひろばすさき（須崎公民館）大会議室
市民の方の参加人数	11名

番号	質問内容	回答内容	回答者
17	避難場所までの避難時間はどのくらいですか？ 避難誘導は施設の職員の方がしてくれるのでしょうか？	5分～10分程度です。 津波到達まで30分～40分と想定されていますので、避難する時間は確保できると考えています。 施設職員も可能な範囲で誘導します。 効果的な避難誘導サインを検討していきます。	発注者
18	避難場所（城山）までの経路は誰でも分かるのでしょうか？	敷地外の避難経路の誘導表示は、検討中です。皆さんに分かりやすい表示を市の関係部署と協議中です。	発注者
19	図書館ができることを楽しみにしています。 「本の冊数、種類」はどうなりますか？ 開館の時期は決まっているのでしょうか？	開架6万冊、閉架3万冊の計9万冊の予定です。 本は現在の図書館から移動してくる物以外に、新しく購入を考えています。 例えば、海のまちプロジェクトの一環でもありますので、海にまつわる本を揃えることを考えています。 開館時期はまだ決定しておりませんが、令和8年の春～秋頃を予定しています。	発注者
20	維持管理費はどの程度かかると見込んでいますか？	維持管理費は運用方法で変わりますので、現時点では試算しておりません。 今後試算する予定です。	事業者
21	事業費約30億円から上回ることはないでしょうか？	特別な事情がない限り、上回ることがないように毎月、市と事業者で協議をしております。 事業契約上、物価変動に関する増額が発生した場合は、市が負担することになります。	発注者

開催日時③	令和6年4月6日（土）13時00分～15時10分頃
会場	多ノ郷公民館 多目的室
市民の方の参加人数	17名

番号	質問内容	回答内容	回答者
22	キッズエリアにオムツ替えできるスペースはありますか？ 騒いでも大丈夫でしょうか？	授乳室を設けており、おむつ交換も想定しています。 キッズエリアの中で、図書館から遠いエリアに音や動きを伴う遊びスペースを考えています。	事業者
23	L1程度の津波を想定していることは残念です。能登地震もあり、市としては計画を見直すべきではないでしょうか。山に避難するといっても、山が安全だとは言えないと思います。	市の津波に対する避難の考え方は、建物ではなく、より高い場所に避難して頂くことで命を守っていただきたいと、一貫してお願いしております。	発注者
24	図書館は、避難所としての機能が必要だと考えます。オーテピアの様な津波対策と避難所としての施設にするべきではないでしょうか？	オーテピアは、1Fに視覚障害の方の施設と駐車場を配置したため、結果的に図書館が2階となった経過があり、避難所として計画した訳ではありません。	事業者
25	城山の避難場所までの道路は整備してくれますか？ 山が崩れることもあるのではないのでしょうか？	道路の整備は計画していません。避難場所までの道路が狭く、ブロック塀等の倒壊も予想されることは認識しています。 今年度、ブロック塀の改修・撤去に対し、市から40万円の助成金を準備しています。周辺の方々へ助成金を活用した改修のお願いを働きかけることも検討しています。	発注者
26	図書館は避難場所でも避難所でもないということでしょうか？	避難場所、避難所としての想定はしておりません。	発注者
27	城山の避難場所はどの程度の避難者を想定しているのでしょうか？施設利用者も避難するとなれば、増えると思います。備蓄等も大丈夫なののでしょうか？	市の防災課とも協議し、適正な対応を検討してまいります。	発注者
28	事業スケジュールを教えてください。 開館までに避難所及び避難所までの整備は終わらせてください。	基本設計がまとまった後、実施設計を進め、令和6年末頃に工事着工、令和8年の完成を目指します。 開館時期はまだ決定しておりませんが、防災課等、関係部署と協議し対応していきます。	発注者
29	読み聞かせスペースは仕切りはなしですか？必要だと思います。	現在の案は間仕切りは設けていません。 間仕切りをしたことで、ほとんど利用してもらえない部屋になってしまうこともありますので、利用頻度によっても間仕切りの要否を検討する必要があると思っています。	事業者

30	多目的ホールに机、椅子などの収納できるスペースはありますか？	あります。バックヤードと表記している部分に収納可能です。	事業者
31	読み聞かせスペースは、仕切りが必要です。静かなスペースでないと、子供たちは集中しない。	子供たちに如何に読み聞かせに集中してもらうかは、音だけの問題ではないと思います。集中してもらえる仕掛け作りも必要ではないかと考えています。 他の自治体の施設では、オープンなスペースやカーテンだけで仕切ったスペースもあります。	事業者
32	多目的ホールは何人程度の会議ができますか？ 20人～100人程度の会議をする場所がなくて困っています。	多目的ホールの広さ等、協議中です。	事業者
33	3Dプリンター、OA機器、ソフトはどのような物を設置するのでしょうか？ 誰でも無料で利用できるのでしょうか？	導入機器は、市と事業者で協議中です。 利用料等は、今後運営方法の検討の中で決定していく予定です。	発注者
34	広場（外部から）利用できるトイレはありますか？	設ける予定です。	事業者
35	学校図書館と市の図書館が連携して欲しい。	学校図書館との連携も視野に入れて協議中です。	発注者
36	太陽光パネルと蓄電池を整備すると市長から聞きました。その予定ですか？	太陽光パネルと蓄電池を整備する方向で検討協議しています。	発注者
37	子供と利用を考えている親としては、キッズエリアと図書館に仕切りがないことが心配です。子供が迷惑を掛けることが心配で利用しずらくなります。	仕切りはありませんが、土足エリアと上足エリアに分けてますので、キッズエリアから図書館に走り出にくくなっています。	事業者
38	赤ちゃんを連れていくことを考えると、絨毯のスペースがあると利用しやすいと思います。	絨毯スペースは、赤ちゃんを寝かせやすい利点もありますが、衛生面の観点からはあまりお勧めできないと考えてます。	事業者
39	広場から駐車場が遠い。妊婦や小さい子と来た親からすると、広場に近い場所に駐車場が欲しいです。	広場に近い場所で数台駐車場を確保することも検討します。	事業者
40	体操等に利用できる土足禁止のフロアがあるとうれしい。	夜間はキッズパークを開放したり、部屋と部屋の融通も検討可能だと考えています。	事業者