

量水器「新規」購入 特記仕様書

1. 仕様

- 1) 製品は鉛溶出の水質基準値 0.01 mg/L 以下を満足していること。
- 2) 新素材ボデー（※1）を採用すること。
- 3) 口径 13～50 のネジ接合タイプは乾式とする。
- 4) 大口径のフランジには全面パッキンを使用する。
- 5) 平成 23 年度の新基準（※2）に対応とする。
- 6) フランジ接合タイプのボルト及びナットはステンレス焼付防止タイプとする。
- 7) メーター上蓋並びに本体番号に口径、会社名を追加記入する。（例 50○08-1、○位置に須崎市が指定する会社名イニシャル 1～2 文字）
- 8) メーター上蓋の番号は認識し易くするため蓋塗装色と別系色で着色する。

2. 納入期間

令和 8 年 8 月 1 日迄

25mm 60 個（ネジ・接線流羽根車）

75mm 2 個（フランジ・たて型軸流羽根車直読式）

3. 納入場所

須崎市上下水道課（高知県須崎市西町 2 丁目 3 番 11 号）

4. メーター上蓋塗装色（日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A03）

日塗工色番号 A69-50T 色相 PB

※1：量水器本体の素材に鉛を含んでいない合金を使用した水道量水器。

※2：日本産業規格（JIS B 8570-2）による。（従来の量水器より計量精度の高い量水器を供給するための基準。）