

## 量水器「普通改造」購入 特記仕様書

### 1.仕様

- 1) 製品は鉛溶出の水質基準値 0.01 mg/l以下を満足していること。
- 2) 口径 13～50 のネジ接合タイプは乾式とする。
- 3) 平成 23 年度の新基準（※）に対応とする。
- 4) メーター上蓋並びに本体番号に口径、会社名を追加記入する。(例 13○08-1、  
○位置に須崎市が指定する会社名イニシャル 1～2 文字)
- 5) メーター上蓋の番号は認識し易くするため蓋塗装色と別系色で着色する。

### 2.須崎市が引渡す使用済量水器

13mm	300 個
20mm	400 個
25mm	30 個
30mm	5 個
40mm	5 個

### 3.納入期間

#### 1) 第 1 回 令和 8 年 8 月 1 日迄

13mm	200 個
20mm	200 個
30mm	5 個
40mm	5 個

#### 2) 第 2 回 令和 8 年 11 月 1 日迄

13mm	100 個
20mm	200 個
25mm	30 個

### 4.納入場所

須崎市上下水道課（高知県須崎市西町 2 丁目 3 番 11 号）

### 5.メーター上蓋塗装色（日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A03）

日塗工色番号 A69-50T 色相 PB

※：日本産業規格（JIS B 8570-2）による。（従来の量水器より計量精度の高い量水器を供給するための基準。）